



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Питања и одговори на постављена питања

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012), достављамо вам одговор на постављено питање у поступку јавне набавке мале вредности добара: **Набавка и уградња са пратећим радовима касатних клима уређаја за климатизацију ходника другог спрата Дома здравља „Савски венац“ у Пастерова бр.1 .**, редни број набавке 51/2013.

Питање бр. 1: Која је врста и произвођач (ТИП) спољних постојећих јединица?

Одговор: Врста и произвођач спољних постојећих јединица је: VRF систем ; произвођач „GREE“ ; модел GMV дигитал; две спољне јединице

Питање бр. 2: Шта наручилац подразумева под ставком постављање видног стакла, филтер сушача на by pass и постављање заштите од асиметрије фаза?

Одговор: Наручилац подразумева постављање видног стакла на спољним јединицама због могућности контроле температуре (за две спољне јединице), постављање филтера на испаривачу-сушачу спољне јединице (за две спољне јединице) постављање заштите од асиметрије фаза на спољним јединицама ,а може и у електрормару(за две спољне јединице.

Питање бр. 3: Колика је дужина инсталације између спољашње и унутрашње јединице код сплит система?

Одговор: Дужина инсталације је до три метра.

Питање бр. 4: Да ли постоји могућност изласка наших инжињера на место извршења радова и консултација са одговорним техничким лицем?

Одговор: Обилазак је могуће обавити сваког радног дана до истека рока за подношење понуда , у договору са техничким лицем из Дом здравља „Савски венац“, ул. Пастерова бр.1. Контакт особа Драган Томић тел. 011/206-8888 моб. 064/8219-207

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни су за све понуђаче.

Напомена: Информација везана за ово појашњење, биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија Сушић